



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 84-ГН

301865, Тульская область, Ефремовский район, поселок Степной, Центральная улица, дом 79-а

(место составления акта)

21.09.2018 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

По адресу: 301865, Тульская область, Ефремовский район, поселок Степной, Центральная улица, дом 79-а на основании: распоряжения № 1-1272-р от 24.08.2018г. заместителя Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Демичева В.Н. была проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Степнохуторский детский сад» (МКДОУ «Степнохуторский д.сад»), ИНН 7113013356.

Место нахождения юридического лица: Тульская область, Ефремовский район, пос.Степной, ул.Центральная, д.79а.

ГРН

Дата и время проведения проверки:

17.09.2018 с 09.00 по 12.00 (продолжительностью 3 рабочих часа)

19.09.2018 с 09.00 по 15.00 (продолжительностью 6 рабочих часов)

21.09.2018 с 09.00 по 11.00 (продолжительностью 2 рабочих часов)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 11 рабочих часов

Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора, МО КН и ГН

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен 03.09.2018г. в 16.32 по электронной почте:

Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ

«Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа №71л/с

от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО

г.Ефремов

У

фамилия, инициалы

17.09. 2018 г. 09:00

подпись, дата, время

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ

«Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа №71л/с

от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО

г.Ефремов

У

фамилия, инициалы

17.09. 2018 г. 09:00

подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

- | | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1) Кирпа
Елена
Юрьевна | государственный инспектор
межрегионального отдела по котлонадзору и
газовому надзору | Ответственный
за проведение
мероприятия по
контролю |
| 2) Гребецкий
Олег
Викторович | Ст. государственный инспектор
межрегионального отдела по котлонадзору и
газовому надзору | |

При проведении проверки присутствовали:

- 1) Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ «Степнохуторский детский сад» -
выписка из приказа №71л/с от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО
г.Ефремов

Настоящая проверка проводится с целью государственного контроля надзора за
соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления в соответствии с пунктами 201702341590 Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления
Ростехнадзора с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., утвержденного Руководителем Приокского
управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в
ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются предупреждение, выявление и пресечение
нарушений обязательных требований Технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления.

Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом обязательных
требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления.

Правовые основания проведения проверки:

- пункт 2 постановления Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870 "Об утверждении
технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";
- гл. 6 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г.
№ 401;
- Ст. ст. 9,12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке:

- Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,
утвержденный постановлением Правительства РФ 29.10.2010 г. № 870;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), содержащиеся в
нормативно правовых актах и нормативно технических документах, отнесенных к компетенции
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" Приказом
Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421 (ред. от 13.02.2017) "Об утверждении перечней правовых
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору".

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности газопроводов между МКДОУ «Степнохуторской д. сад» и АО «ГГРП Тула» в г.Ефремове по Тульской области на объект газопотребления	Пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. статья 4.5. ГОСТ Р 54961-2012	Шатская Любовь Ивановна - заведующая, устав, утв. постановлением Администрации МО г.Ефремов №250 от 09.02.2015г.
2.	У владельца МКДОУ «Степнохуторской д. сад» отсутствуют акты приемки сети газопотребления.	Пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. статья 5.1.1 ГОСТ Р 54961-2012	Шатская Любовь Ивановна - заведующая, устав, утв. постановлением Администрации МО г.Ефремов №250 от 09.02.2015г.
3	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно: отсутствует частично изоляционное покрытие (окраска) фасадного газопровода.	Пункт 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Шатская Любовь Ивановна - заведующая, устав, утв. постановлением Администрации МО г.Ефремов №250 от 09.02.2015г.
4	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, выразившаяся в отсутствии герметичности газоотводящих труб с АОГВ.	Пункт 14 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Шатская Любовь Ивановна - заведующая, устав, утв. постановлением Администрации МО г.Ефремов №250 от 09.02.2015г.
5	Имеется неисправное газоиспользующее оборудование, а именно: на АОГВ 1 ед. неисправен блок автоматики.	Пункт 14, 77 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г.	Шатская Любовь Ивановна - заведующая, устав, утв. постановлением Администрации МО г.Ефремов №250 от 09.02.2015г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора)

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

V

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения 1-1272-р от 24.08.2018г. о проведении плановой выездной проверки МКДОУ «Степнохуторский д. сад»
2	Выписка из приказа №71л/с от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО г.Ефремов
3	Предписание №84-ГН от 21.09.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Кирпа Елена Юрьевна
(ФИО)

Гребецкий Олег Викторович
(ФИО)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Шатская Любовь Ивановна
(ФИО)



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ
«Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа
№71л/с от 08.09.2018г. комитета по образованию
администрации МО г.Ефремов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21.09.2018 г. V

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №84-ГН

301865, Тульская область, Ефремовский
район, поселок Степной, Центральная
улица, дом 79-а

(место составления предписания)

21.09.2018

(дата составления предписания)

МКДОУ «Степнохуторский детский сад»

На основании: распоряжения №1-1272-р от 24.08.2018г. заместителя
Руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Демичева В.Н. при
проведении плановой выездной проверки МКДОУ «Степнохуторский д. сад» в
период с 17.09.2018г. государственным инспектором Кирпа Е.Ю.

межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору выявлены
следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации:

№ № п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписывае мые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1	Отсутствует акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности газопроводов между МКДОУ «Степнохуторский д. сад» и АО «ГРП Тула» в г.Ефремове по Тульской области на объект газопотребления	Пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. статья 4.5. ГОСТ Р 54961- 2012	устранить	28.12.2018
2	У владельца МКДОУ «Степнохуторский д. сад» отсутствуют акты приемки сети газопотребления.	Пункт 12 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870. статья 5.1.1 ГОСТ Р 54961- 2012	устранить	28.12.2018
3	Не обеспечен мониторинг и устранение неисправностей, а именно: отсутствует частично изоляционное покрытие (окраска)	Пункт 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв.	устранить	28.12.2018

	фасадного газопровода.	постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.		
4	Не обеспечена безопасная эксплуатация сети газопотребления, выразившаяся в отсутствии герметичности газоотводящих труб с АОГВ.	Пункт 14 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	устранить	28.12.2018
5	Имеется неисправное газоиспользующее оборудование, а именно: на АОГВ 1 ед. неисправен блок автоматики.	Пункт 14, 77 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства № 870 от 29.10.10 г.	устранить	28.12.2018


На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица Шатской Любови Ивановне - заведующей МКДОУ «Степнохуторский детский сад», расположенного по адресу: 301865, Тульская область, Ефремовский район, поселок Степной, Центральная улица, дом 79-а **предписывается:**

- устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и после истечения каждого срока направить лицу, ответственному за проведение проверки в Межрегиональный отдел по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Кирпа Е.Ю.

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Шатская Любовь Ивановна - заведующая МКДОУ «Степнохуторский детский сад» - выписка из приказа №71л/с от 08.09.2018г. комитета по образованию администрации МО г.Ефремов

21.09.2018 г.

(подпись)